INSTITUT ZA FIZIKU

KLASA: 004-45/20-40/5/10
URBROJ: 001-07-21-19
Zagreb, 04. svibnja 2021.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj, Institut za fiziku, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija) za predmet nabave Neznanstvena oprema za CALT objavljenog 21. travnja 2021. godine na EOJN RH i na Internet stranici Instituta za fiziku, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj:
Institut za fiziku
Bijenička cesta 46
10000 Zagreb
OIB: 77627408491

Evidencijski broj nabave: VV-R-05/2021

Opis predmeta nabave: Predmet ovog postupka javne nabave je nabava neznanstvene opreme za CALT temeljem iskazanih potreba Naručitelja, a u svemu sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.

CPV oznaka i naziv: 39000000-2

Datum početka prethodnog savjetovanja: 21. travnja 2021. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 29. travnja 2021. godine

Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODRSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA:

Gospodarski subjekt broj 1:

1. *Grupa 1 - Opremanje CALT-a namještajem, uređajima i ostalom opremom*
   Pojašnjenje 1.
   Grupa 1.- 1.1 Laboratorijske radne plohe I nadogradnja,1.2 Laboratorijske radne plohe sa praonicima i 1.4 Laboratorijski ormari
   U specifikaciji općih uvjeta opisano je da se korpusi, police izvode iz iverala debljine 18mm ili 25mm. Obzirom da se radi o laboratoriju, predložili bi da se specifikacijama materijala doda vlagootporni iverali čime se dobiva dugovječnost elemenata izrađenih od iverala.

Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **ne prihvaća**. Naime, radi se o laserskim i optičkim laboratorijima u kojima primarne aktivnosti ne uključuju rad s kemikalijama i tekućinama. Dodatno, mikroklima laboratorija (temperatura i vlažnost) bit će kontrolirana sofisticiranim klimatizacijskim sustavima pa se ne očekuje visoki stupanj vlage u prostorima laboratorija. Stoga smatramo da je zahtjev da se korpusi i police u stavkama 1.1., 1.2. i 1.4. izvode iz vlagootpornih iverala nepotreban.

2. *Grupa 1 - Opremanje CALT-a namještajem, uređajima i ostalom opremom*
   Pojašnjenje 2.
   1.2 Laboratorijske radne plohe sa praonicima
   U specifikaciji općih uvjeta naznačeno je da su korita iz monolitne keramike dimenzije 400x400x330mm uz toleranciju ±5%. Da li je moguće odstupanje na ovim stavkama promijeniti na ±10% obzirom na različita tipska rješenja koja imaju proizvođači. Time bi omogućili da više ponuđača sudjeluje u postupku nadmetanja bez da bi se ugrozila funkcionalnost ili tehnička izvedba praonika.

   Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 1.2. Tehničkih specifikacija za Grupu 1 nadodana je rečenica „Prihvatljiva je tolerancija u dimenzijama praonika od ±10%“.

3. *Grupa 2 - Opremanje kemijskog laboratorija*
   Pojašnjenje 3.
   1.3 Izrada ,dobava i montaža centralnog laboratorijskog stola sa nadogradnjom
   1. Specificirano: Radne plohe monolitna keramika debljine najmanje 33mm.
   Da li se dimenzija od 33mm odnosi na visinu uzdignutog ruba ili visinu/debljinu same plohe. Dodatno, standardni tipski materijali dolaze u debljinama 25/32mm (25mm debljina/visina plohe i 32 debljina/visina uzdignutog ruba) sa 10 godišnjom garancijom i visokom otpornošću na kemikalije, bez da kompromitiraju čvrstoću i otpornost radne plohe. Takva radna ploha je ujedno i manje težine što doprinosi kvaliteti ugradnje i ujednačenosti rubova prilikom montaže..

   Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 1.3. Izrada, dobava i montaža centralnog laboratorijskog stola sa nadogradnjom, Tehničkih specifikacija za Grupu 2 promijenjena je podstavka 1 koja sada glasi:

„1. Četiri radne plohe dimenzije (š x d) 1500 x 750 mm ili dvije radne plohe dimenzija (š x d) 3000x750 mm, plohe su izrađene od tehničke monolitne keramike izuzetne mehaničke i kemijske otpornosti, negorive, s protuprelijevnim rubom, debljina plohe najmanje 25 mm, a debljina plohe sa protuprelijevnim rubom najmanje 32 mm.“

4. *Grupa 2 - Opremanje kemijskog laboratorija*
   2. Specificirano Nogice PP vis.150mm
   Da li su prihvatljive metalne plastificirane nogice umjesto polipropilenskih. Metalne nogice obzirom na konstrukciju centralnog stola i njegovu težinu doprinose čvrstoći izrade bez da kompromitiraju funkcionalnost centralnog stola
   Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 1.3. Izrada, dobava i montaža centralnog laboratorijskog stola s nadogradnjom, Tehničkih specifikacija za Grupu 2 nadopunjene su podstavke 3 i 4 na način da potpultni ormarići mogu imati noge izrađene od PP visokokvalitetne plastike ili izrađene od plastificiranog metala.

5. *Grupa 2 - Opremanje kemijskog laboratorija*
   3. Specificirano Mini korita PP dim.300x140x300mm koji se montiraju na vertikalne panele
   Da li su navedena korita nužno potrebna. Radi se o specifičnim i u pravilu ne-standardnom tehničkom rješenju za izljevna korita koja vrlo često u praksi gube funkcionalnost. Većina proizvođača nastoji ugraditi izljevna korita u radnu plohu u njenoj razini kako bi lakše kontrolirali prskanje i spriječili moguće nekontrolirane izljeve vode po radnoj plohi iz korita koja se nalaze na stranicama vertikalnih panela. Molimo da prihvatite izljevna korita montirana u radnu plohu kao prihvatljivo tehničko rješenje

   Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 1.3. Izrada, dobava i montaža centralnog laboratorijskog stola s nadogradnjom, Tehničkih specifikacija za Grupu 2 nadopunjena je podstavka 14 na način da se prihvaćaju oba tehnološka rješenja, tj. zidna korita i korita ugrađena u radne plohe.

6. *Grupa 2 - Opremanje kemijskog laboratorija*
   4. Specificirano Grupa dva, sve specifikacije Ručkice plastične ergonomske izrađene od ABS s identifikacijskim otvorom na svim ormarićima.
   Predlažemo da kao i u ostalim stavkama i grupama u nadmetanju, ručkice budu na odabir korisnika uz to da je potrebno dostaviti određeni broj uzoraka. Na taj način dobit će se funkcionalna i estetska ujednačenost laboratorija.

   Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 1.3., 1.6., 1.7. i 1.8. Tehničkih specifikacija za Grupu 2 traže se ručkice sa identifikacijskim otvorom, bez dodatnih specifikacija same izrade ručkica. Po prijedlogu Gospodarskog subjekta, odabrani Ponuditelj dužan je za odabir ručkica dostaviti minimalno 3 uzoraka ovlaštenoj osobi Naručitelja.

7. *Grupa 2 - Opremanje kemijskog laboratorija*
   5. Specificirano
   Noge imaju prianjajuću stopu po cijeloj dužini te se daju podešavati.

Molimo izmjenu u Nogice koje se daju podešavati.

Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 2.1. Izrada, dobava i montaža digestora opće namjene, Tehničkih specifikacija za Grupu 2 promijenila se podstavka 5 „Noge koje se daju podešavati“.

8. *Grupa 2 - Opremanje kemijskog laboratorija*
   - Servisni prostor na stražnjoj stranici sa ugrađenim lakomontažnim servisnim panelom i ugrađenim polipropilenskim koritom dimenzija (šxdxv) 300x300x130, sa pripadajućim sifonom.
   - servisni prostor na stražnjoj stranici ne pridonosi funkcionalnosti digestora već ga ograničava zbog samog pristupa i dosega unutar digestora. Molimo da izmijenite specifikacije na način da daju funkcionalni opis karakteristika bez da predstavljaju tehnička ograničenja za ponuditelje i proizvođače koji nude naprednija rješenja od specificiranih. Takva rješenja uključuju servisni prostor sa strane digestora uz odgovarajuće polipropilensko korito sa sifonom.

   Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 2.1. Izrada, dobava i montaža digestora opće namjene, Tehničkih specifikacija za Grupu 2 promijenila se podstavka 8 na način da uključuje oba tehnička rješenja izvedbe servisnog prostora.

9. *Grupa 2 - Opremanje kemijskog laboratorija*
   - Sa vanjske strane digestora nalaze se šuko utičnice najmanje 6 x 230V 16A
   - Da li su dovoljne minimalno 4 utičnice 230V 16A sa vanjske strane.

   Naručitelj:

Prijedlog gospodarskog subjekta se **prihvaća**. U skladu s tim, u opisu stavke 2.1. Izrada, dobava i montaža digestora opće namjene, Tehničkih specifikacija za Grupu 2 promijenila se podstavka 9 na način da uključuje najmanje 4 x 230V 16A utičnice.

Napomena:

Naručitelj je u međuvremenu došao do određenih novih saznanja te je sukladno tome izmijenio troškovnike Grupe 1 i Grupe 2 u Dodatku I, kao i sheme Grupe 1 i Grupe 2 u Dodatku II.